



**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Суджанскому,
Беловскому и Большесолдатскому районам
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Курской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от "17" сентября 2021 г., 11 час. 20 мин. N 63

(дата и время составления акта)

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СУДЖАНСКИЙ, СЕЛО ЧЕРКАССКАЯ КОНОПЕЛЬКА,
УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 10

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
(плановой/внеплановой)**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Главного государственного инспектора по Суджанскому, Беловскому и Большесолдатскому районам Курской области по пожарному надзору Радченко Геннадия Викторовича № 63 от «01» сентября 2021 г., учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 46210061000200614529

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления Федерального государственного пожарного надзора (006)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Государственным инспектором Суджанского, Беловского и Большесолдатского районов Курской области по пожарному надзору Комаревцевым Никитой Васильевичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались

эксперты (экспертные организации):

1. Старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области Миненков Антон Владимирович
2. Инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области Киреев Илья Павлович.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименовании экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Зданий Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области "Суджанский психоневрологический интернат» Суджанского района Курской области, юридический адрес: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СУДЖАНСКИЙ, СЕЛО ЧЕРКАССКАЯ КОНОПЕЛЬКА, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 10

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): юридический адрес КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СУДЖАНСКИЙ, СЕЛО ЧЕРКАССКАЯ КОНОПЕЛЬКА, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 10; адрес фактического осуществления деятельности: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СУДЖАНСКИЙ, СЕЛО ЧЕРКАССКАЯ КОНОПЕЛЬКА, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 10

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области "Суджанский психоневрологический интернат» расположенный по адресу (местоположению): КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СУДЖАНСКИЙ, СЕЛО ЧЕРКАССКАЯ КОНОПЕЛЬКА, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 10.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "06" сентября 2021 г., 10 час. 00 мин. по "17" сентября 2021 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ... (не приостанавливалась)

с "___" _____ Г., ___ час. ___ мин.

по "___" _____ Г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "06" сентября 2021 г., 09 час. 00 мин. по "11 сентября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по месту 307800, Россия, Курская область, город Суджа, ул. Розы Люксембург, д. 15

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Протокол осмотра

с "08" сентября 2021 г., 10 час. 00 мин. по "08 сентября 2021 г., 12 час. 20 мин.,

с "15" сентября 2021 г., 14 час. 00 мин. по "15 сентября 2021 г., 17 час. 20 мин.,

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

по месту КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СУДЖАНСКИЙ, СЕЛО ЧЕРКАССКАЯ КОНОПЕЛЬКА, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 10.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: документы отражающие противопожарное состояние объекта, предоставленные Областным бюджетным учреждением стационарного социального обслуживания Курской области "Суджанский психоневрологический интернат"

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1. Чердачные помещения зданий областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области "Суджанский психоневрологический интернат" не оборудованы СПС (системой пожарной сигнализации). - п. А. 4, п. 9 таб. А.1 приложения А СП5.13130.2009
2. В зданиях: медицинского блока, корпуса милосердия № 1, корпуса милосердия № 2, столовой, корпуса № 3, корпуса № 5 формирование сигналов на управление в автоматическом режиме СОУЭ не удовлетворяет требованиям п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3 СП 5.13130.2009. - часть 1, статьи 56, часть 6, статьи 85 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ., п. 14.1, п.14.2, п.14.3 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175) (ред. от 01.06.2011, с изм. от 31.08.2020);
3. В административном здании автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), находилась в неисправном (не работоспособном) состоянии. - Часть 4, статьи 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ., п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
4. В здании продовольственного склада автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), находилась в неисправном (не работоспособном) состоянии. - Часть 4, статьи 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ., п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
5. В здании корпуса милосердия № 1 система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), находилась в неисправном (не работоспособном) состоянии. - Часть 4, статьи 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от

22.07.2008 № 123-ФЗ., п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

6. В зданиях: корпуса милосердия № 2, корпуса № 5 не разработан специальный текст оповещения. Такой текст не должен содержать слов, способных вызвать панику. - п. 3.1, таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173).

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Предписание №63/1/1 от 16 сентября 2021 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.
- 2) Протокол об административном правонарушении № 96 от 17 сентября 2021 года по ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор Суджанского,
Беловского и Большесолдатского районов Курской

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

области по пожарному надзору Комаревцев Н.В.



(подпись)

Комаревцев Никита Васильевич, государственный инспектор Суджанского, Беловского
и Большесолдатского районов Курской области по пожарному надзору, т. 8-47143-2-14-80

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Директор ОБУССОКО "Суджанский психоневрологический интернат" В.А. Кошелев
« 17 » 09 / 2021 г. « ___ » ч. « ___ » мин.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Д.М. Ершов и.о.директора
Зам. дир. Куровского ОП
разрешается сделать
и разместить на сайте
20.09.2021 В.К.С.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 № 777

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Курской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Суджанскому, Беловскому и Большесолдатскому районам
(307800, Курская область, г. Суджа, ул. Р. Люксембург, 15, тел. (47143) 2-14-80)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 63 /1/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Юридическому лицу – Областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области "Суджанский психоневрологический интернат» в лице директора Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области "Суджанский психоневрологический интернат»
Виктора Антоновича Кошелева.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки
№63 от «01» сентября 2021 года
в период с «06» сентября 2021 г. по «17» сентября 2021 г.
Государственным инспектором Суджанского, Беловского и Большесолдатского районов
Курской области по пожарному надзору Комаревцевым Никитой Васильевичем
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор ОБУС-СОКО «Суджанский психоневрологический интернат» Суджанского района Курской области Кошелев Виктор Антонович
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Оборудовать чердачные помещения областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области "Суджанский психоневрологический интернат» СПС (системой пожарной сигнализации).	п. А. 4, п. 9 таб. А.1 приложения А СП5.13130.2009	17.05.2022год	
2.	Выполнить требования п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3 СП 5.13130.2009. формирование сигналов на управление в автоматическом режиме СОУЭ в зданиях: медицинского блока, корпуса милосердия № 1, корпуса милосердия № 2, столовой, корпуса № 3, корпуса № 5 формирование сигналов на управление в автоматическом режиме СОУЭ	часть 1, статьи 56, часть 6, статьи 85 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ., п. 14.1, п.14.2, п.14.3 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175) (ред. от 01.06.2011, с изм. от 31.08.2020);	17.05.2022год	
3.	В административном здании автоматическую установку пожарной сигнализации (АУПС), привести в исправное (работоспособное) состояние.	Часть 4, статьи 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ., п. 54 Постановления Правительства	17.05.2022год	

		РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;		
4.	В здании продовольственного склада автоматическую установку пожарной сигнализации (АУПС), привести в исправное (работоспособное) состояние.	Часть 4, статьи 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ., п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	17.05.2022год	
5.	В здании корпуса милосердия № 1 систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), привести в исправное (работоспособное) состояние	Часть 4, статьи 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ., п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	17.05.2022год	
6.	В зданиях: корпуса милосердия № 2, корпуса № 5 разработать специальный текст оповещения. Такой текст не должен содержать слов, способных вызвать панику.	п. 3.1, таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173).	17.05.2022год	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Государственный инспектор Суджанского,

(должность, фамилия, инициалы государственного

Беловского и Большесолдатского районов Курской области

по пожарному надзору Н.В. Комаревцев

инспектора по пожарному надзору)

«17» сентября 2021 года

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«17» сентября 2021 года



Директор ОБУССОКО «Суджанский
психоневрологический интернат»

Кошелев В.А.

(должность, фамилия, инициалы)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22

(по вопросам неправомερных действий государственных инспекторов и консультаций)