

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 № 777

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Курской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Суджанскому, Беловскому и Большесолдатскому районам
(307800, Курская область, г. Суджа, ул. Р. Люксембург, 15, тел. (47143) 2-14-80)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 71/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Областному бюджетному учреждению стационарного социального обслуживания Курской области «Суджанский дом социального обслуживания» в лице директора Областному бюджетному учреждению стационарного социального обслуживания Курской области «Суджанский дом социального обслуживания» Кошелева Виктора Антоновича
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки №71 «06» октября 2022 года, в период с «19» октября 2022 г. по «21» октября 2022 г.
Заместителем главного государственного инспектора Суджанского, Беловского и Большесолдатского районов Курской области по пожарному надзору капитаном внутренней службы Макаровым Алексеем Николаевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица директор Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области «Суджанский дом социального обслуживания» Кошелев Виктор Антонович.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности,	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Рос-	Срок устранения нарушения обя-	Отметка о выполнении

	с указанием конкретного места выявленного нарушения	сийской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	зательных требований пожарной безопасности	
1.	Кладовое помещение корпуса № 2-А ОБУССО Курской области «Суджанский психоневрологический интернат» оборудовать СПС (системой пожарной сигнализации)	п. 4.4, «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации	04.09.2023 г.	
2.	Помещения корпусов №1 и №4 обеспечить нужным количеством носилок	п. 116 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «О противопожарном режиме»	04.09.2023 г.	
3.	Эвакуационные выходы в корпусах №3 и №5 обеспечить возможностью свободного открывания двери изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «О противопожарном режиме»	04.09.2023 г.	
4.	В помещении пожарного поста (диспетчерской) корпуса №4 разработать и вывесить инструкцию по действиям персонала при получении сигналов о пожаре	п. 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «О противопожарном режиме»	04.09.2023 г.	
5.	В помещении корпуса №3, обеспечить открывание дверей по направлению эвакуации	п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	04.09.2023 г.	
6.	Помещение клуба оборудовать 2-м эвакуационным выходом в соответствии с нормативными документами	п. 4.2.7 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 1 ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 14.07.2022)	04.09.2023 г.	
7.	Помещение столовой ОБУССО Курской области «Суджанский дом социального обслуживания» оборудовать СПС (системой пожарной сигнализации)	п. 4.4, «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации	04.09.2023 г.	
8.	При срабатывании дымовых пожарных извещателей АУПС в здании Корпуса №1 ОБУССО Курской области «Суджанский дом социального обслуживания привести в исправное состояние	ч. 4 ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [1];	04.09.2023 г.	

	формирование управляющих сигналов на технические средства СОУЭ 3-го типа в здании в целом для обеспечения оповещения и управления движением людей по эвакуационным путям при пожаре			
9.	При срабатывании дымовых пожарных извещателей АУПС в здании Бани ОБУССО Курской области «Суджанский дом социального обслуживания», привести в исправное состояние формирования управляющих сигналов на технические средства СОУЭ 2-го типа в здании в целом для обеспечения оповещения и управления движением людей по эвакуационным путям при пожаре	ч. 4 ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [1].	04.09.2023 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области «Суджанский дом социального обслуживания» Кошелев В. А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

«21» октября 2022 года

Заместитель главного государственного инспектора Суджанского,


(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),

Беловского и Большесолдатского районов Курской области

руководителя группы инспекторов органа государственного

по пожарному надзору Макаров А.Н.

пожарного надзора)


(подпись)

«21» октября 2022 года

